

84

**ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 25/\_\_\_\_\_**

ВОЗНЕСЕНСКИЙ С.О.  
Место составления

15.04.2021 г.  
Время 15:12

**1. Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Буландынского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Ақмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

**2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка № 25 от 05.04.2021 г.**

**3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку**  
Жусупов Бауржан Сабыржанович - Начальник  
Ярмухаметов Ринат Хакимжанович - Старший инженер  
ЖАКСЫБАЕВ ДОСБОЛ ЖАНЫБЕКОВИЧ - Старший инженер  
ЕСЕТОВ САНАТ КАНАТОВИЧ - СТАРШИЙ ИНЖЕНЕР

**4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)**  
69104000013, Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Вознесенка отдела образования по Буландынскому району управления образования Ақмолинской области".

**Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:**  
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Вознесенка отдела образования по Буландынскому району управления образования Ақмолинской области", АҚМОЛИНСКАЯ, БУЛАНДЫНСКИЙ, Вознесенка, Комсомольская (УЛИЦА), 24.

**5. Период проведения проверки** 14.04.2021 - 15.04.2021

**6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 3 статьи 152-1 Предпринимательского кодекса) предписываю выполнить следующие мероприятия:** При проведенной проверки особому порядку области пожарной безопасности

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Вознесенка отдела образования по Буландынскому району управления образования Ақмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 2 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Планы эвакуации людей при возникновении пожара на 1 этаже школы дополнить текстовой частью (порядком действий работников при пожаре и иной чрезвычайной ситуации). Основание: п.

			2-20 Правил пожарной безопасности утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года №1077; срок устранения: 12.05.2021
2	П. 8 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Обеспечить хранение запасного комплекта ключей от всех замков дверей здания в помещении дежурного персонала (охраны) на первом этаже здания школы. Основание: п.2-6 Правил пожарной безопасности №1077 от 9 октября 2014; срок устранения: 30.04.2021
3	П. 12 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Руководителю и ответственному лицу за пожарный безопасность пройти обучение по программе пожарно-технического минимума. Основание: п. 2 Правил пожарной безопасности № 1077 от 09.10.2014 года и п. 25 Правил обучения работников организаций и населения мерам пожарной безопасности и требования к содержанию учебных программ по обучению мерам пожарной безопасности, утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан 9 июня 2014 года № 276, ; срок устранения: 02.08.2021
4	П. 77 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Монтаж токоведущих частей, электрических проводов при входе в котельное помещений школы произвести только на не горючих основаниях (мрамор, текстолит, гетинакс). Основание: п.3 Правил пожарной безопасности №1077 от 9 октября 2014.2014 года; срок устранения: 30.04.2021
5	П. 85 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области	Грубое	Создать условия эксплуатации



	пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности		теплогенерирующего аппарата в приспособленном помещении. Основание: п.17 пп. 10 Правил пожарной безопасности №1077 от 9 октября 2014 г.; срок устранения: 02.08.2021
6	П. 95 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	Переместить топливо (самовозгорающиеся уголь) на 8 метров от сгораемых конструкций. Основание: п.17-9 Правил пожарной безопасности № 1077 от 09.10.2014 г.; срок устранения: 02.08.2021

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)  
Ст. инспектор ОЗС Есенов С.К.

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись  
Ильдарович Марин Александрович

«15» 04 2024 г.

