

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 15/ _____**

Вознесенский с.о.
Место составления

13.03.2024 г.
Время 10:5

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Буландынского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 15 от 01.03.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

ТАУПЫК СЕРИКБОЛ СЕРИКЖАНУЛЫ - Старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям Буландынского района
ЕСЕТОВ САНАТ КАНАТОВИЧ - Старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям Буландынского района

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Вознесенка отдела образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Вознесенка отдела образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской области", АКМОЛИНСКАЯ, БУЛАНДЫНСКИЙ, Вознесенка, Комсомольская (УЛИЦА), 24.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 11.03.2024 - 13.03.2024

6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

При проведении профилактического контроля и надзора в области пожарной безопасности .

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Вознесенка отдела образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской области"

| № | Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере) | Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения |
|---|--|--|
| 1 | На первом этаже школы номера кабинетов не соответствуют плану эвакуации. Основание: пункт 12 ППБ утверждённого приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.; | П. 8 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности |
| 2 | Отсутствует журнал и акты проведения тренировок по безопасной эвакуации из | П. 11 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области |

| | | |
|---|---|---|
| | здания школы. Основание: п.14 Правил пожарной безопасности утвержденного приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года №55.; | пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности |
| 3 | На территории школы отсутствует проезд для пожарной техники также наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам. (Не очищена от снега). Основание: п.164 ППБ утвержденного приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.; | П. 14 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности |
| 4 | На первом этаже школы отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. Основание: п.62 ППБ утвержденного приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.; | П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности |
| 5 | Отсутствует журнал эксплуатации молниезащитных устройств с отметкой осмотра молниезащитных устройств не реже одного раза в год в предгрозовую сезон. Основание: п.44,45 ППБ утвержденного приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.; | П. 32 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности |
| 6 | В школе отсутствует требуемое количество огнетушители. Основание: п. 18 ППБ утвержденного приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. ; | П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности |
| 7 | В коридорах школы на 1,2 и 3 этажах на полу допускается применение горячего материала (линолеум) на путях эвакуации. Основание: п.п.3 пункт 36 ППБ утвержденного приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.; | П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности |
| 8 | Допускается хранение твердого топлива (уголь) не специально выделенной площадке, а также не менее 8 м от сгораемых строений. Основание: пункт 116 ППБ утвержденного приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.; | П. 95 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности |

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

Ст. инспектор ОЧС Шауах С.С. Сел

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

и о директоре школы Станиславе Жатбыла Владимировна
ВН

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

не имею

Приложение на «__» листах

«13» марта 2024г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.